



संघटनसमय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
 Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, विवाजी नगर, भोपाल - 462016
 Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जाचक क्रमांक / Dispatch Number	6000003897/FNOCD/DT/2019/4867
जाचक की तिथि / Application Date	Aug 19, 2019
जाचक की तिथि / Dispatch Date	Aug 29, 2019
आवेदनकर्ता का नाम / Applicant Name	PRINCIPAL, CHRIST JYOTI SR SECONDARY SCHOOL SATNA
आवेदनकर्ता का पता / Applicant Address	CHRIST JYOTI SR. SECONDARY SCHOOL, ARAJI NO. 60/1/2, 60/2/2, & OTHERS VILLAGE KOLGAWAN, REWA ROAD, SATNA
आवेदन प्रकार / आवेदन का प्रकार / Type of NOC	PROVISIONAL
आवृत्ति का प्रकार / Type of Occupancy	
ऊँचाई / उचाई / Building Height	11.95 (Fiter मी / Meter)
प्लान का क्षेत्रफल / प्लान का क्षेत्रफल / Plan / Building Area	9168 (Sq Met)
आवेदनकर्ता का पता / Applicant Address	CHRIST JYOTI SR. SECONDARY SCH. ARAJI NO. 60/1/2, 60/2/2, & OT VILLAGE KOLGAWAN, REWA ROAD, SATNA
अनुमोदित करने वाले अधिकारी / Approved by Fire Authority	

आवेदनकर्ता का नाम / Applicant Name

पता / Address

संस्था का नाम / Name of Institution

संस्था का पता / Address of Institution

संस्था का प्रकार / Type of Institution

विषय - विवादित संख्या 6000003897 - फिस्ट जमिनी एस.आर. सेकेण्डरी स्कूल, आराजी नं. 60/1/2, 60/2/2, 60/3/2 एवं अन्य, कोलगवां, रेवा रोड, सतना के 9168 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 11.95 मी. ऊँचे शैक्षिक भवन हेतु 'प्रोविजनल प्रकार' अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में

उपरोक्त फिस्ट जमिनी एस.आर. सेकेण्डरी स्कूल, आराजी नं. 60/1/2, 60/2/2, 60/3/2 एवं अन्य, कोलगवां, रेवा रोड, सतना के 9168 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 11.95 मी. ऊँचे शैक्षिक भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ अपेक्षित अग्रजल जिला सतना का पत्र परत स्वयं फायर कोन्स्ट्रक्शन से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्धारित 63 बिंदुओं की जानकारी भी अभियंता/इन्जिनियर तथा सतना मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

सतना जमिनी एवं पत्र आवेदन का परीक्षण किया गया और सतना के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधानों एवं शर्तों के तहत प्रदान किया आवश्यक होगा -

(Signature)
 Principal
 Christ Jyoti Senior Secondary School
 Satna (M.P.)



निर्वाह-नगरपालिका प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

मालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016

Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि रक्षण प्रकोष्ठ

Fire Cell

अज्ञापति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जांचक क्रमांक / Dispatch Number : 6000003897/FNOC/CIT/2019/4367

अर्पण की तिथि / Application Date : Aug 18, 2019 जांचक की तिथि / Dispatch Date : Aug 28, 2019

अर्पणकर्ता का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL CHRISTI JYOTI SR SECONDARY SCHOOL SATNA

ग. निम्नलिखित आवश्यकताएं पूर्ण करवा करती अनिवार्य होगी :-

1. Access
2. Fire Esc.
3. Down Corner.
4. Fire Risk.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.C. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tank.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto J.G. Set.


Principal
Christi Jyoti Senior Secondary School
Satna (M.P.)


Principal



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462015
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462015

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

पत्रांक क्रमांक / Dispatch Number : 6000003897/FNOC/CIT.2019/4867
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug. 18, 2019 पत्रांक की तिथि / Dispatch Date : Aug 28, 2019
आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL CHRIST JYOTI SR SECONDARY SCHOOL SATNA

18. Illuminated Exit Signs

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCD/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Fire Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 के टेबल 2 के भाग 1 में अनुसूची 1) को प्रस्तुत फायर म्यान अनुसार स्थापित करना स्वस्वी कल्ट एंड एच अन्य आवश्यक फायर फार्मिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसूची 1) व्यवस्था करना, भूमि विन्यास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभियन्ता एवं भवन अनुज्ञा से निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से मिलने निर्माण/उपयोग की शुरुआत स्वीकृति देने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रत्यक्ष ही रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2013 में समय-समय पर निर्देश एवं स्थापित अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर ब्रिडज के कक्षा स्थित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनजिन में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने को जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अलायंस प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिशेष अनुमति/लायसेंस प्रदान किया जायेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एन.बी.सी. निरस्त मध्य होगी।

अतः उचित समिति की अनुज्ञा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।


Principal
Christ Jyoti Sr Secondary School
Satna (M.P.)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
 Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पारिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462015
 Parika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462015

अग्नि शक्ति प्रकोष्ठ
 Fire Cell
 अविरोध प्रमाण पत्र
 No Objection Certificate

जाचक क्रमांक / Dispatch Number : 6000002897/FNOC/CIT/2019/4537
 आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 18, 2019 जाचक की तिथि / Dispatch Date : Aug 26, 2019
 आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL CHRIST JYOTI SR SECONDARY SCHOOL SATNA

(अविरोध प्रमाण पत्र के लिए उचित स्वीकृत/अनुमोदन)

LAXMAN
 SINGH
 BAGHEL

Digitally signed by
 LAXMAN SINGH
 BAGHEL
 Date: 2019.08.29
 15:41:57 +12'00'

अधीक्षक यंत्र
 Superintendent Engineer
 नगरीय प्रशासन एवं विकास
 Urban Administration & Development
 म.प्र., भोपाल
 M.P., Bhopal

(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signature)
 Manager
 Christ Jyoti Senior Secondary School
 Satna (M.P.)

(Handwritten signature)
 Principal
 Christ Jyoti Senior Secondary School
 Satna (M.P.)

(Handwritten signature)
 Principal
 Christ Jyoti Senior Secondary School
 Satna (M.P.)